

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-RU.AA71.B.00420/22

Серия **RU** № **0276975**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА».
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 196084, Россия, город Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 97, литера А, помещение 28Н. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AA71, дата регистрации 06.03.2015.
Телефон: +7 (812) 777-44-00, адрес электронной почты: cert@lenpromexpertiza.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ»,
место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141270, Россия, Московская область, город Пушкино, рабочий посёлок Софрино, улица Патриарха Пимена, дом 71. ОГРН 1155038000765, телефон: +7 (499) 673-03-88, адрес электронной почты: info@kst-energo.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КСТ ЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ»,
место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141270, Россия, Московская область, город Пушкино, рабочий посёлок Софрино, улица Патриарха Пимена, дом 71.

ПРОДУКЦИЯ Греющие кабели саморегулирующиеся НСКс, ССКс, ВСКс, ВСКср, ВСКс с монтажными комплектами КСТ-МК-*, изготавливаемые по техническим условиям ТНБВ.681817.023 ТУ «Греющие кабели саморегулирующиеся НСКс, ССКс, ВСКс, ВСКср, ВСКс с монтажными комплектами КСТ-МК-*».
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8516 80 800 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 1343-С-08 от 21.03.2022, выданного испытательной лабораторией взрывозащищённого оборудования Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХБЕЗОПАСНОСТЬ» (аттестат аккредитации № RA.RU.21HB54); акта о результатах анализа состояния производства № 1343 А от 22.04.2021; других документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 согласно Приложению № 1 на бланке № 0781172. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» согласно Приложению № 2 на бланке № 0781173. Условия хранения 1 по ГОСТ 15150-69. Назначенный срок хранения – 2 года. Назначенный срок службы – 30 лет. Дополнительная информация, идентифицирующая продукцию, в Приложении № 3 на бланках №№ 0781174, 0781175.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.03.2022 ПО 22.03.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Трофимова Анна Андреевна
М.П. (Ф.И.О.)

Бешков Виталий Сергеевич
(Ф.И.О.)